

Утверждена
Директор Учреждения
«QSI International School of Bishkek»
(Кью Эс Ай Интернешнл Скул оф Бишкек)
Richard Billig
K. Вибург



ИНСТРУКЦИЯ по противопожарной безопасности на 2018-2019 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция определяет меры по предотвращению возникновения пожароопасных ситуаций в здании по адресу ул. Тыныстанова 14-а для Учреждения «QSI International School of Bishkek» (Кью Эс Ай Интернешнл Скул оф Бишкек), в дальнейшем «У-е».

Требования настоящей Инструкции являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками. Ответственным за соблюдение пожарной безопасности являются: Шмыговский А.А, а также сотрудники службы охраны во время дежурства. Обеспечение противопожарной безопасности осуществляется в соответствии в Законодательством КР.

1. Ежедневные меры противопожарной безопасности, применяемые сотрудниками:

Каждый сотрудник обязан выполнять следующие требования:

- 1.1 Пользоваться только исправными электроприборами
- 1.2 Для подключения электроприборов использовать только исправные электрические розетки и штепсельные соединения заводского изготовления
- 1.3 В одну электрическую розетку допускается включать только один электроприбор мощностью не более 1500 киловатт
- 1.4 Не располагать нагревательные приборы в непосредственной близости от воспламеняющихся предметов.
- 1.5 По окончании рабочего дня выключать все электроприборы, закрывать окна.
- 1.6 При появлении дыма или характерного запаха горения немедленно отключить все имеющиеся электроприборы, незамедлительно сообщить директору, на пост охраны и звонить по тел. (9) 101.
- 1.7 Незамедлительно покинуть здание при общем оповещении (звуковая сирена или голосовое оповещение)

Запрещается:

- 1.8 пользоваться электроприборами
 - имеющими повреждения изоляции проводов, контактов
 - при появлении дыма или запаха горения
 - при возникновении посторонних шумов при их работе
- 1.9 оставлять включенные электроприборы без присмотра
- 1.10 использовать зажигалки, спички
- 1.11 производить электро-газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварки первичными средствами пожаротушения
- 1.12 применять легко воспламеняющиеся жидкости для мойки полов, чистки покрытий
- 1.13 хранить легко воспламеняющиеся жидкости, огнеопасные материалы и вещества в коридорах на лестничных клетках и чердаках.
- 1.14 Курение запрещено на всех территориях У-я (в том числе, на прилегающей территории и парковке).

2. Действия в случае пожара

В случае пожара необходимо проинформировать директора У-я, позвонить по тел: (9) 101, и эвакуировать сотрудников и детей согласно плану эвакуации.

Директор У-я обязан:

- 2.1 вызвать по телефону пожарную охрану
- 2.2 немедленно оповестить своих подчиненных и прочих работников
- 2.3 сообщить о пожаре лицу, ответственному за пожарную безопасность на объекте
- 2.4 принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей.

Инструктаж для сотрудников проведен: 20 августа 2018 г.

Учебная пожарная тревога №1: 6 сентября 2018 г.

Учебная пожарная тревога №2: 4 марта 2019 г.