

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Arapahoe Ridge ES**

Sample ID	Sample Description	Lead Result	
		in PPB	Action Taken
021517.180A.A119SK.01	Sink, room A119	ND	-
021517.180A.A122SK.01	Sink, room A122	ND	-
021517.180A.A113SK.01	Sink, room A113	ND	-
021517.180A.A110SK.01	Sink, room A110, NW corner	0.74	-
021517.180A.A110SK.02	Sink, room A110, West wall, kitchen	15	Taken offline
021517.180A.A110SK.03	Sink, room A110, SW corner	0.65	-
021517.180A.A110SK.04	Sink, room A110, NE corner	0.71	-
021517.180A.A101SK.01	Sink, room A101	1.1	-
021517.180A.A105DF.01	Drinking fountain, corridor A105, left side DF	ND	-
021517.180A.A105DF.02	Drinking fountain, corridor A105, right side DF	ND	-
021517.180A.A100DF.01	Drinking fountain, corridor A100, NW corner, right side DF	ND	-
021517.180A.A100DF.02	Drinking fountain, corridor A100, NW corner, left side DF	ND	-
021517.180A.B100DF.01	Drinking fountain, corridor B100, south wall, right side DF	ND	-
021517.180A.B100DF.02	Drinking fountain, corridor B100, south wall, left side DF	ND	-
021517.180A.B103SK.01	Sink, room B103	0.66	-
021517.180A.B104SK.01	Sink, room B104	ND	-
021517.180A.B104DF.01	Drinking fountain, room B104, attached to sink	ND	-
021517.180A.B130SK.01	Sink, room B130, west wall, south sink	0.74	-
021517.180A.B130SK.02	Sink, room B130, west wall, north sink	0.59	-
021517.180A.B129SK.01	Sink, room B129	0.73	-
021517.180A.B129DF.01	Drinking fountain, room B129	0.78	-
021517.180A.B106SK.01	Sink, room B106	ND	-
021517.180A.B106DF.01	Drinking fountain, room B106	0.77	-
021517.180A.B123SK.01	Sink, room B123	2.1	-
021517.180A.B123DF.01	Drinking fountain, room B123	1.4	-
021517.180A.B112SK.01	Sink, room B112	ND	-
021517.180A.B112DF.01	Drinking fountain, room B112	0.5	-
021517.180A.C106SK.01	Sink, room C106	1	-
021517.180A.B100.1DF.01	Drinking fountain, corridor B100.1, north wall, left side DF	ND	-
021517.180A.B100.1DF.02	Drinking fountain, corridor B100.1, north wall, right side DF	ND	-
021517.180A.A203SK.01	Sink, room A203	ND	-
021517.180A.B200DF.01	Drinking fountain, corridor B200, south wall, right side DF	ND	-
021517.180A.B200DF.02	Drinking fountain, corridor B200, south wall, left side DF	ND	-
021517.180A.B206SK.01	Sink, room B206	0.74	-
021517.180A.B221SK.01	Sink, room B221	0.77	-
021517.180A.B222SK.01	Sink, room B222	1.3	-
021517.180A.B213SK.01	Sink, room B213	1.2	-
021517.180A.B214SK.01	Sink, room B214	0.86	-
021517.180A.B219SK.01	Sink, room B219	1.2	-
021517.180A.B220SK.01	Sink, room B220	0.85	-
021517.180A.B215SK.01	Sink, room B215	0.6	-
021517.180A.B216SK.01	Sink, room B216	1	-

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Arapahoe Ridge ES**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> in <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
021517.180A.B217SK.01	Sink, room B217	1 -	
021517.180A.B218SK.01	Sink, room B218	1.3 -	

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a