

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Cherry Drive ES**

Sample ID	Sample Description	Lead Result	
		in PPB	Action Taken
012617.105A.C101SK.01	Sink, room C101	3.5 -	
012617.105A.A105SK.01	Sink, room A105	1.6 -	
012617.105A.B100SK.01	Sink, room B100, NE sink	1.2 -	
012617.105A.B100SK.02	Sink, room B100, SE sink	0.98 -	
012617.105A.B101SK.01	Sink, room B101, east wall, north sink	0.74 -	
012617.105A.B101SK.02	Sink, room B101, east wall, south sink, kitchen	15	Taken Offline
012617.105A.B101SK.03	Sink, room B101, south side	1.2 -	
012617.105A.B101SK.04	Sink, room B101, north side	1.6 -	
012617.105A.E105SK.01	Sink, room E105	3.5 -	
012617.105A.E105DF.01	Drinking fountain, room E105	3.1 -	
012617.105A.E104SK.01	Sink, room E104	1.2 -	
012617.105A.E104DF.01	Drinking fountain, room E104	1.8 -	
		0.57 -	
012617.105A.E114SK.01	Sink, room E114	1.3 -	
012617.105A.E114DF.01	Drinking fountain, room E114	0.97 -	
012617.105A.E102SK.01	Sink, room E102	4.8 -	
012617.105A.E102DF.01	Drinking fountain, room E102	1.7 -	
012617.105A.E103SK.01	Sink, room E103	ND	-
012617.105A.E103DF.01	Drinking fountain, room E103	0.5 -	
012617.105A.E101SK.01	Sink, room E101	0.8 -	
012617.105A.F100DF.01	Drinking fountain, room F100	0.56 -	
012617.105A.F101DF.01	Drinking fountain, room F101	1.4 -	
012617.105A.F102DF.01	Drinking fountain, room F102	0.93 -	
012617.105A.F103DF.01	Drinking fountain, room F103	0.56 -	
012617.105A.G100SK.01	Sink, room G100	1.8 -	
012617.105A.H100DF.01	Drinking fountain, room H100, currently 3rd grade class	49	Taken Offline
012617.105A.H101DF.01	Drinking fountain, room H101	4.3 -	
012617.105A.H102DF.01	Drinking fountain, room H102	ND	-
012617.105A.H103DF.01	Drinking fountain, room H103	0.76 -	
012617.105A.J100DF.01	Drinking fountain, room J100	0.77 -	
012617.105A.J101DF.01	Drinking fountain, room J101	8 -	
012617.105A.J102DF.01	Drinking fountain, room J102	ND	-
012617.105A.J103DF.01	Drinking fountain, room J103	0.6 -	
012617.105A.K100DF.01	Drinking fountain, room K100	ND	-
012617.105A.K101DF.01	Drinking fountain, room K101	5.6 -	
012617.105A.K102DF.01	Drinking fountain, room K102	1.1 -	
012617.105A.K103DF.01	Drinking fountain, room K103	0.64 -	
012617.105A.D100DF.01	Drinking fountain, room D100	0.76 -	
012617.105A.D101DF.01	Drinking fountain, room D101	1.2 -	
012617.105A.D102DF.01	Drinking fountain, room D102	ND	-
012617.105A.D103DF.01	Drinking fountain, room D103	0.84 -	
012617.105A.J107DF.01	Drinking fountain, room J107	0.88 -	

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Cherry Drive ES**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> <u>in</u> <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
012617.105A.C115DF.01	Drinking fountain, room C115	ND	-
012617.105A.C107DF.01	Drinking fountain, room C107	1.2	-
012617.105A.C109SK.01	Sink, room C109	4.6	-
012617.105A.C110SK.01	Sink, room C110	0.5	-
012617.105A.C107SK.01	Sink, room C107	3.3	-
012617.105A.D100SK.01	Sink, room D100	0.56	-
012617.105A.D101SK.01	Sink, room D101	0.93	-
012617.105A.D102SK.01	Sink, room D102	1.1	-
012617.105A.D103SK.01	Sink, room D103	0.66	-
012617.105A.F100SK.01	Sink, room F100	0.67	-
012617.105A.F101SK.01	Sink, room F101	1.4	-
012617.105A.F102SK.01	Sink, room F102	0.83	-
012617.105A.F103SK.01	Sink, room F103	0.51	-
012617.105A.H100SK.01	Sink, room H100	6.3	-
012617.105A.H101SK.01	Sink, room H101	0.94	-
012617.105A.H102SK.01	Sink, room H102	ND	-
012617.105A.H103SK.01	Sink, room H103	0.82	-
012617.105A.J100SK.01	Sink, room J100	0.52	-
012617.105A.J101SK.01	Sink, room J101, currently a 5th grade class	73	Taken Offline
012617.105A.J102SK.01	Sink, room J102	ND	-
012617.105A.J103SK.01	Sink, room J103	ND	-
012617.105A.K100SK.01	Sink, room K100	ND	-
012617.105A.K101SK.01	Sink, room K101	4	-
012617.105A.K102SK.01	Sink, room K102	0.67	-
012617.105A.K103SK.01	Sink, room K103	1	-

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a