

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Eagleview ES**

Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken
021717.114A.A122SK.01	Sink, room A122	1.1	-
021717.114A.A119SK.01	Sink, room A119	0.69	-
021717.114A.A100DF.01	Drinking fountain, corridor A100, north wall, right side DF	0.51	-
021717.114A.A100DF.02	Drinking fountain, corridor A100, north wall, left side DF	ND	-
021717.114A.A105DF.01	Drinking fountain, room A105, south wall, left side DF	ND	-
	Drinking fountain, room A105, south wall, right side DF	ND	-
021717.114A.A101SK.01	Sink, room A101	3.4	-
021717.114A.A113SK.01	Sink, room A113	1.1	-
021717.114A.A110SK.01	Sink, room A110, NE corner	3.3	-
021717.114A.A110SK.02	Sink, room A110, north wall, east sink	3.3	-
021717.114A.A110SK.03	Sink, room A110, north wall, west sink	3	-
021717.114A.A110SK.04	Sink, room A110, middle of room, island	1	-
021717.114A.A110SK.05	Sink, room A110, SE corner	5.5	-
021717.114A.B100DF.01	Drinking fountain, hallway B100, north end, west wall, right side	ND	-
021717.114A.B100DF.02	Drinking fountain, hallway B100, north end, west wall, left side	0.5	-
021717.114A.B103SK.01	Sink, room B103	1.3	-
021717.114A.B130SK.01	Sink, room B130, north wall, middle	0.77	-
021717.114A.B130SK.02	Sink, room B130, north wall, east side	0.64	-
021717.114A.B128SK.01	Sink, room B128	0.82	-
021717.114A.B128DF.01	Drinking fountain, room B128	ND	-
021717.114A.B107SK.01	Sink, room B107	0.8	-
021717.114A.B107DF.01	Drinking fountain, room B107	ND	-
021717.114A.B113SK.01	Sink, room B113	1.4	-
021717.114A.B113DF.01	Drinking fountain, room B113	ND	-
021717.114A.B122SK.01	Sink, room B122	2	-
021717.114A.B122DF.01	Drinking fountain, room B122	0.72	-
021717.114A.B100.1DF.01	Drinking fountain, corridor B100.1, east wall, left side DF	0.51	-
021717.114A.B100.1DF.02	Drinking fountain, corridor B100.1, east wall, right side DF	ND	-
021717.114A.C106SK.01	Sink, room C106	0.92	-
021717.114A.D111SK.01	Sink, room D111	4.8	-
021717.114A.D111DF.01	Drinking fountain, room D111, attached to sink	ND	-
021717.114A.D113SK.01	Sink, room D113	ND	-
021717.114A.D113DF.01	Drinking fountain, room D113, attached to sink	ND	-
021717.114A.D115SK.01	Sink, room D115	0.56	-
021717.114A.D115DF.01	Drinking fountain, room D115, attached to sink	ND	-
021717.114A.D117SK.01	Sink, room D117	ND	-
021717.114A.D117DF.01	Drinking fountain, room D117, attached to sink	ND	-
021717.114A.A203SK.01	Sink, room A203	0.72	-
021717.114A.B200DF.01	Drinking fountain, corridor B200, north end, west wall, right side	ND	-
021717.114A.B200DF.02	Drinking fountain, corridor B200, north end, west wall, left side	ND	-
021717.114A.B206SK.01	Sink, room B206	1.8	-
021717.114A.B213SK.01	Sink, room B213	2.7	-

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Eagleview ES**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> <u>in</u> <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
021717.114A.B221SK.01	Sink, room B221	1.6 -	
021717.114A.B222SK.01	Sink, room B222	1.6 -	
021717.114A.B220SK.01	Sink, room B220	1.4 -	
021717.114A.B219SK.01	Sink, room B219	1.5 -	
021717.114A.B214SK.01	Sink, room B214	3.3 -	
021717.114A.B215SK.01	Sink, room B215	1.7 -	
021717.114A.B216SK.01	Sink, room B216	1.5 -	
021717.114A.B217SK.01	Sink, room B217	3.2 -	
021717.114A.B218SK.01	Sink, room B218	4.7 -	
021717.114A.D209SK.01	Sink, room D209	ND	-
021717.114A.D209DF.01	Drinking fountain, room D209, attached to sink	ND	-
021717.114A.D211SK.01	Sink, room D211	ND	-
021717.114A.D211DF.01	Drinking fountain, room D211, attached to sink	ND	-
021717.114A.D213SK.01	Sink, room D213	ND	-
021717.114A.D213DF.01	Drinking fountain, room D213, attached to sink	ND	-
021717.114A.D215SK.01	Sink, room D215	ND	-
021717.114A.D215DF.01	Drinking fountain, room D215, attached to sink	ND	-

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a