

## Water Sampling Results

### Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

### School Name Hillcrest ES

Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken
010517.120A.E5DF.01	Drinking fountain, entry cooridor E5, SE corner	ND	-
010517.120A.E5DF.02	Drinking fountain, entry cooridor E5, SW corner	ND	-
010517.120A.K1SK.01	Sink, room K1	1.8	-
010517.120A.K2SK.01	Sink, room K2	1.6	-
010517.120A.E40DF.01	Drinking fountain, room E40	0.89	-
010517.120A.E39SK.01	Sink, room E39, middle of room	4.2	-
010517.120A.E39SK.02	Sink, room E39, SE corner	1.9	-
010517.120A.E39SK.03	Sink, room E39, west side	1.1	-
010517.120A.S1SK.01	Sink, room S1	1.8	-
010517.120A.M5DF.01	Drinking fountain, room M5	0.98	-
010517.120A.M6SK.01	Sink, room M6	5.2	-
010517.120A.M6DF.01	Drinking fountain, room M6	1.9	-
010517.120A.M13DF.01	Drinking fountain, room M13, north middle	1.4	-
010517.120A.M13DF.02	Drinking fountain, room M13, NW corner	ND	-
010517.120A.E21SK.01	Sink, room E21, west wall, south end	6.6	-
010517.120A.E21SK.02	Sink, room E21, west wall, north end	5.6	-
010517.120A.E27SK.01	Sink, room E27, west wall, south end	5.6	-
010517.120A.E27SK.02	Sink, room E27, west wall, north end	1.6	-
010517.120A.E12SK.01	Sink, room E12	2.4	-
010517.120A.N5DF.01	Drinking fountain, room N5	2	-
010517.120A.N6SK.01	Sink, room N6	1.5	-
010517.120A.N6DF.01	Drinking fountain, room N6	0.94	-
010517.120A.N11SK.01	Sink, room N11	0.82	-
010517.120A.N11DF.01	Drinking fountain, room N11	ND	-
010517.120A.N12SK.01	Sink, room N12	0.84	-
010517.120A.N12DF.01	Drinking fountain, room N12	0.84	-
010517.120A.S6DF.01	Drinking fountain, room S6	1.6	-
010517.120A.M1SK.01	Sink, room M1	2.3	-
010517.120A.M1DF.01	Drinking fountain, room M1	1.1	-
010517.120A.M2SK.01	Sink, room M2	2	-
010517.120A.M2DF.01	Drinking fountain, room M2	1.6	-
010517.120A.M3SK.01	Sink, room M3	2.3	-
010517.120A.M3DF.01	Drinking fountain, room M3	1.5	-
010517.120A.M4SK.01	Sink, room M4	3	-
010517.120A.M4DF.01	Drinking fountain, room M4	1.4	-
010517.120A.M5SK.01	Sink, room M5	3.7	-
010517.120A.S1DF.01	Drinking fountain, room S1	1.1	-
010517.120A.S2SK.01	Sink, room S2	2.2	-
010517.120A.S2DF.01	Drinking fountain, room S2	1.5	-
010517.120A.S3SK.01	Sink, room S3	1.6	-

## Water Sampling Results

### Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above  
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

**School Name** Hillcrest ES

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> in <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
010517.120A.S3DF.01	Drinking fountain, room S3	0.96 -	
010517.120A.S4SK.01	Sink, room S4	1.4 -	
010517.120A.S4DF.01	Drinking fountain, room S4	1.4 -	
010517.120A.S5SK.01	Sink, room S5	1.3 -	
010517.120A.S5DF.01	Drinking fountain, room S5	1.3 -	
010517.120A.S6SK.01	Sink, room S6	1.4 -	
010517.120A.A6SK.01	Sink, room A6	1.7 -	
010517.120A.N1SK.01	Sink, room N1	0.83 -	
010517.120A.N1DF.01	Drinking fountain, room N1	1.2 -	
010517.120A.N2SK.01	Sink, room N2	1.5 -	
010517.120A.N2DF.01	Drinking fountain, room N2	1.9 -	
010517.120A.N3SK.01	Sink, room N3	1.2 -	
010517.120A.N3DF.01	Drinking fountain, room N3	0.78 -	
010517.120A.N4SK.01	Sink, room N4	1.4 -	
010517.120A.N4DF.01	Drinking fountain, room N4	0.8 -	
010517.120A.N5SK.01	Sink, room N5	1.7 -	

# Resultados de las Muestras de Agua

## Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

### Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

### Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

### Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

### Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a