

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name McElwain ES

Sample Type	Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken	Back in Service Date	Sample Count
Initial Sample	030117.134A.104SK.01	Sink, room 104, east side of room	0.81	-	-	1
	030117.134A.104SK.02	Sink, room 104, west side of room	2.7	-	-	1
	030117.134A.106DF.01	Drinking fountain, room 106, attached to sink	0.74	-	-	1
	030117.134A.106SK.01	Sink, room 106	0.72	-	-	1
	030117.134A.111DF.01	Drinking fountain, room 111, attached to sink	0.99	-	-	1
	030117.134A.111SK.01	Sink, room 111	0.82	-	-	1
	030117.134A.114DF.01	Drinking fountain, room 114, attached to sink	ND	-	-	1
	030117.134A.114SK.01	Sink, room 114	0.93	-	-	1
	030117.134A.124SK.01	Sink, room 124	0.71	-	-	1
	030117.134A.130DF.01	Drinking fountain, room 130, east end, north wall, left DF	2.3	-	-	1
	030117.134A.130DF.02	Drinking fountain, room 130, east end, north wall, right DF	1.2	-	-	1
	030117.134A.142DF.01	Drinking fountain, room 142, attached to sink	1	-	-	1
	030117.134A.142SK.01	Sink, room 142	0.75	-	-	1
	030117.134A.143DF.01	Drinking fountain, room 143, attached to sink	ND	-	-	1
	030117.134A.143SK.01	Sink, room 143	1.4	-	-	1
	030117.134A.144DF.01	Drinking fountain, room 144, attached to sink	ND	-	-	1
	030117.134A.144SK.01	Sink, room 144	0.8	-	-	1
	030117.134A.145DF.01	Drinking fountain, room 145, attached to sink	ND	-	-	1
	030117.134A.145SK.01	Sink, room 145	0.73	-	-	1
	030117.134A.146DF.01	Drinking fountain, room 146, attached to sink	ND	-	-	1
	030117.134A.146SK.01	Sink, room 146	0.64	-	-	1
	030117.134A.147DF.01	Drinking fountain, room 147, attached to sink	ND	-	-	1
	030117.134A.147SK.01	Sink, room 147	0.87	-	-	1
	030117.134A.153DF.01	Drinking fountain, room 157, attached to SK.02	1.2	-	-	1
	030117.134A.153SK.01	Sink, room 157, north wall, east side	1.1	-	-	1
	030117.134A.157DF.01	Drinking fountain, room 158, attached to sink	1.7	-	-	1
	030117.134A.157DF.02	Drinking fountain, room 157, attached to SK.01	1.7	-	-	1
	030117.134A.157SK.01	Sink, room 157	0.93	-	-	1
	030117.134A.157SK.02	Sink, room 157, north wall, west side	0.9	-	-	1
	030117.134A.158DF.01	Drinking fountain, room 158, attached to sink	0.98	-	-	1
	030117.134A.158SK.01	Sink, room 1758	0.6	-	-	1
	030117.134A.164DF.01	Drinking fountain, hallway 164, south wall	ND	-	-	1
	030117.134A.169DF.01	Drinking fountain, room 169, attached to sink	1	-	-	1
	030117.134A.169SK.01	Sink, room 169	0.92	-	-	1
	030117.134A.171BSK.01	Sink, room 171B, west wall, north end	2.8	-	-	1
	030117.134A.171BSK.02	Sink, room 171B, west wall, middle	1.1	-	-	1
	030117.134A.171BSK.03	Sink, room 171B, west wall, south end	3.7	-	-	1
	030117.134A.172DF.01	Drinking fountain, room 172, west wall, right side DF	ND	-	-	1
	030117.134A.172DF.02	Drinking fountain, room 172, west wall, right side DF	ND	-	-	1
	030117.134A.176SK.01	Sink, room 176, west end	1.6	-	-	1
	030117.134A.176SK.02	Sink, room 176, east end	1.9	-	-	1
	030117.134A.177SK.01	Sink, room 177	1.2	-	-	1
	030117.134A.183DF.01	Drinking fountain, room 183, attached to sink	3.3	-	-	1
030117.134A.183SK.01	Sink, room 183	5.2	-	-	1	
030117.134A.194SK.01	Sink, room 194	6.8	-	-	1	
030117.134A.202DF.01	Drinking fountain, room 202, attached to sink	1.2	-	-	1	
030117.134A.202SK.01	Sink, room 202	0.98	-	-	1	
030117.134A.204DF.01	Drinking fountain, room 204, attached to sink	1.8	-	-	1	
030117.134A.204SK.01	Sink, room 204	1.4	-	-	1	
030117.134A.208SK.01	Sink, room 208	ND	-	-	1	
030117.134A.220DF.01	Drinking fountain, hallway 220, south wall, middle	5.5	-	-	1	
030117.134A.230DF.01	Drinking fountain, hallway 230, north wall, east end, left side	0.56	-	-	1	
030117.134A.230DF.02	Drinking fountain, hallway 230, north wall, east end, right side	0.94	-	-	1	
030117.134A.231DF.01	Drinking fountain, room 231, attached to sink	0.64	-	-	1	

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name McElwain ES

Sample Type	Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken	Back in Service Date	Sample Count
	030117.134A.231SK.01	Sink, room 231	1.6	-	-	1
	030117.134A.232DF.01	Drinking fountain, room 232, attached to sink	0.72	-	-	1
	030117.134A.232SK.01	Sink, room 232	1.2	-	-	1
	030117.134A.233DF.01	Drinking fountain, room 233, attached to sink	ND	-	-	1
	030117.134A.233SK.01	Sink, room 233	0.99	-	-	1
	030117.134A.242DF.01	Drinking fountain, room 242, attached to sink	1.2	-	-	1
	030117.134A.242SK.01	Sink, room 242	0.82	-	-	1
	030117.134A.243DF.01	Drinking fountain, room 243, attached to sink	0.75	-	-	1
	030117.134A.243SK.01	Sink, room 243	0.82	-	-	1
	030117.134A.244DF.01	Drinking fountain, room 244, attached to sink	0.53	-	-	1
	030117.134A.244SK.01	Sink, room 244	1.3	-	-	1
	030117.134A.245DF.01	Drinking fountain, room 245, attached to sink	0.77	-	-	1
	030117.134A.245SK.01	Sink, room 245	0.69	-	-	1
	030117.134A.246DF.01	Drinking fountain, room 246, attached to sink	ND	-	-	1
	030117.134A.246SK.01	Sink, room 246	0.59	-	-	1
	030117.134A.247DF.01	Drinking fountain, room 247, attached to sink	ND	-	-	1
	030117.134A.247SK.01	Sink, room 247	0.92	-	-	1
Initial Sample Total						71

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a