

## Water Sampling Results

### Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Stellar ES**

Sample Type	Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken	Back in Service Date	Sample Count
Initial Sample	030717.190A.A112DF.01	Drinking fountain, room A112, east side, attached to sink	1.2	-	-	1
	030717.190A.A112DF.02	Drinking fountain, room A112, west side, attached to sink	0.56	-	-	1
	030717.190A.A112SK.01	Sink, room A112, east side	0.76	-	-	1
	030717.190A.A112SK.02	Sink, room A112, west side	0.74	-	-	1
	030717.190A.A112SK.03	Sink, room A112, middle	4.9	-	-	1
	030717.190A.A113DF.01	Drinking fountain, room A113, west side, attached to sink	ND	-	-	1
	030717.190A.A113DF.02	Drinking fountain, room A113, east side, attached to sink	ND	-	-	1
	030717.190A.A113SK.01	Sink, room A113, west side	ND	-	-	1
	030717.190A.A113SK.02	Sink, room A113, east side	0.76	-	-	1
	030717.190A.A113SK.03	Sink, room A113, middle	0.91	-	-	1
	030717.190A.A117SK.01	Sink, room A117	0.74	-	-	1
	030717.190A.A125DF.01	Drinking fountain, room A125, attached to sink	0.52	-	-	1
	030717.190A.A125SK.01	Sink, room A125	ND	-	-	1
	030717.190A.A127DF.01	Drinking fountain, room A127, attached to sink	ND	-	-	1
	030717.190A.A127SK.01	Sink, room A127	4.2	-	-	1
	030717.190A.A129DF.01	Drinking fountain, room A129, attached to sink	ND	-	-	1
	030717.190A.A129SK.01	Sink, room A129	0.8	-	-	1
	030717.190A.A130DF.01	Drinking fountain, room A130, attached to sink	ND	-	-	1
	030717.190A.A130SK.01	Sink, room A130	0.6	-	-	1
	030717.190A.A131DF.01	Drinking fountain, room A131, attached to sink	ND	-	-	1
	030717.190A.A131SK.01	Sink, room A131	0.93	-	-	1
	030717.190A.A132DF.01	Drinking fountain, room A132, attached to sink	0.86	-	-	1
	030717.190A.A132SK.01	Sink, room A132	0.5	-	-	1
	030717.190A.A134DF.01	Drinking fountain, room A134, attached to sink	0.6	-	-	1
	030717.190A.A134SK.01	Sink, room A134	0.69	-	-	1
	030717.190A.A136DF.01	Drinking fountain, room A136, attached to sink	0.62	-	-	1
	030717.190A.A136SK.01	Sink, room A136	0.5	-	-	1
	030717.190A.A202DF.01	Drinking fountain, room A202, attached to sink	ND	-	-	1
	030717.190A.A202SK.01	Sink, room A202	0.69	-	-	1
	030717.190A.A203DF.01	Drinking fountain, room A203, attached to sink	ND	-	-	1
	030717.190A.A203SK.01	Sink, room A203	0.64	-	-	1
	030717.190A.A214DF.01	Drinking fountain, room A214, attached to sink	ND	-	-	1
	030717.190A.A214SK.01	Sink, room A214	2.5	-	-	1
	030717.190A.A215DF.01	Drinking fountain, room A215, attached to sink	0.88	-	-	1
	030717.190A.A215SK.01	Sink, room A215	ND	-	-	1
	030717.190A.A225DF.01	Drinking fountain, room A225, attached to sink	0.53	-	-	1
	030717.190A.A225SK.01	Sink, room A225	0.58	-	-	1
	030717.190A.A226ADF.01	Drinking fountain, room A226A, attached to sink	ND	-	-	1
	030717.190A.A226ASK.01	Sink, room A226A	1.3	-	-	1
	030717.190A.A226BDF.01	Drinking fountain, room A226B, attached to sink	0.75	-	-	1
	030717.190A.A226BSK.01	Sink, room A226B	0.97	-	-	1
	030717.190A.A227DF.01	Drinking fountain, room A227, attached to sink	ND	-	-	1
030717.190A.A227SK.01	Sink, room A227	ND	-	-	1	
030717.190A.A229DF.01	Drinking fountain, room A229, attached to sink	1	-	-	1	
030717.190A.A229SK.01	Sink, room A229	0.63	-	-	1	
030717.190A.A230DF.01	Drinking fountain, room A230, attached to sink	ND	-	-	1	
030717.190A.A230SK.01	Sink, room A230	1.1	-	-	1	
030717.190A.A231DF.01	Drinking fountain, room A231, attached to sink	ND	-	-	1	
030717.190A.A231SK.01	Sink, room A231	0.86	-	-	1	
030717.190A.A232DF.01	Drinking fountain, room A232, attached to sink	0.59	-	-	1	
030717.190A.A232SK.01	Sink, room A232	0.79	-	-	1	
030717.190A.A234DF.01	Drinking fountain, room A234, attached to sink	0.74	-	-	1	
030717.190A.A234SK.01	Sink, room A234	0.69	-	-	1	
030717.190A.A236DF.01	Drinking fountain, room A236, attached to sink	0.97	-	-	1	

## Water Sampling Results

**Report Legend:**

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

**School Name** Stellar ES

Sample Type	Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken	Back in Service Date	Sample Count
	030717.190A.A236SK.01	Sink, room A236	ND	-	-	1
	030717.190A.B106DF.01	Drinking fountain, room B106, attached to sink	0.82	-	-	1
	030717.190A.B106SK.01	Sink, room B106	1.1	-	-	1
	030717.190A.B108SK.01	Sink, room B108	0.62	-	-	1
	030717.190A.B111SK.01	Sink, room B111	3	-	-	1
	030717.190A.B122SK.01	Sink, room B122	1.2	-	-	1
	030717.190A.B135DF.01	Drinking fountain, room B135, attached to sink	1.2	-	-	1
	030717.190A.B135SK.01	Sink, room B135	ND	-	-	1
	030717.190A.B136SK.01	Sink, room B136	ND	-	-	1
	030717.190A.C100DF.01	Drinking fountain, corridor C100, SE wall, left side DF	ND	-	-	1
	030717.190A.C100DF.02	Drinking fountain, corridor C100, SE wall, right side DF	ND	-	-	1
	030717.190A.C102SK.01	Sink, room C102	0.7	-	-	1
	030717.190A.C102SK.02	Drinking fountain, room C102, attached to sink	0.7	-	-	1
	030717.190A.C105SK.01	Sink, room C105	1.1	-	-	1
	030717.190A.C107SK.01	Sink, room C107	4.1	-	-	1
	030717.190A.C115DF.01	Drinking fountain, room C115, NW corner, left side DF	ND	-	-	1
	030717.190A.C115DF.02	Drinking fountain, room C115, NW corner, right side DF	ND	-	-	1
	030717.190A.C117SK.01	Sink, room C117	0.62	-	-	1
	030717.190A.C123SK.01	Sink, room C123	2.2	-	-	1
	030717.190A.C145SK.01	Sink, room C145, north side	1.1	-	-	1
	030717.190A.C145SK.02	Sink, room C145, north side, middle of room	5.8	-	-	1
	030717.190A.C145SK.03	Sink, room C145, south side, middle of room	7.8	-	-	1
	030717.190A.C145SK.04	Sink, room C145, south side, kitchen	110	Taken offline	-	1
<b>Initial Sample Total</b>						<b>77</b>

# Resultados de las Muestras de Agua

## Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

### Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

### Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

### Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

### Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a