

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name Tarver ES

Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken
020217.158A.H4DF.01	Drinking fountain, hallway H4, north end, east wall, left DF	ND	-
020217.158A.H4DF.02	Drinking fountain, hallway H4, north end, east wall, right DF	ND	-
020217.158A.100SK.01	Sink, room 100	1.5	-
020217.158A.103SK.01	Sink, room 103	3.7	-
020217.158A.104SK.01	Sink, room 104	1.8	-
020217.158A.106SK.01	Sink, room 106, north wall, east sink	1.2	-
020217.158A.106SK.02	Sink, room 106, north wall, west sink	1.5	-
020217.158A.106SK.03	Sink, room 106, SW corner, kitchen	22	Taken Offline
020217.158A.106SK.04	Sink, room 106, west wall	3.2	-
020217.158A.107DF.01	Drinking fountain, room 107, NE corner	1.6	-
020217.158A.107DF.02	Drinking fountain, room 107, SW DF	4.8	-
020217.158A.107DF.03	Drinking fountain, room 107, NW DF	4.3	-
020217.158A.108HSK.01	Sink, room 108A, gym office	18	Taken Offline
020217.158A.105BSK.01	Sink, room 105B	4.8	-
020217.158A.ASK.01	Sink, room A	2.6	-
020217.158A.ADF.01	Drinking fountain, room A	1.4	-
020217.158A.BSK.01	Sink, room B	14	-
020217.158A.BDF.01	Drinking fountain, room B	2.9	-
020217.158A.AASK.01	Sink, room AA	2.8	-
020217.158A.AADF.01	Drinking fountain, room AA	1.4	-
020217.158A.BBSK.01	Sink, room BB	3.6	-
020217.158A.BBDF.01	Drinking fountain, room BB	1.6	-
020217.158A.CSK.01	Sink, room C	3.6	-
020217.158A.CDF.01	Drinking fountain, room C	2.9	-
020217.158A.DSK.01	Sink, room D	2	-
020217.158A.DDF.01	Drinking fountain, room D	1.1	-
020217.158A.FSK.01	Sink, room F	3.2	-
020217.158A.FDF.01	Drinking fountain, room F	1.2	-
020217.158A.GSK.01	Sink, room G	8.8	-
020217.158A.GDF.01	Drinking fountain, room G	6	-
020217.158A.LSK.02	Sink, room L	ND	-
020217.158A.LDF.01	Drinking fountain, room L, next to SK.01	4	-
020217.158A.MSK.01	Sink, room M	4.2	-
020217.158A.MDF.01	Drinking fountain, room M	1.8	-
020217.158A.NSK.01	Sink, room N	2.1	-
020217.158A.NDF.01	Drinking fountain, room N	2.2	-
020217.158A.PSK.01	Sink, room P	7	-
020217.158A.PDF.01	Drinking fountain, room P	1.2	-
020217.158A.QSK.01	Sink, room Q, currently 3rd grade class	130	Taken Offline
020217.158A.QDF.01	Drinking fountain, room Q	0.74	-
020217.158A.RSK.01	Sink, room R	2.2	-
020217.158A.RDF.01	Drinking fountain, room R	0.89	-

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Tarver ES**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> <u>in</u> <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
020217.158A.SSK.01	Sink, room S	3.3 -	
020217.158A.SDF.01	Drinking fountain, room S	0.88 -	
020217.158A.TSK.01	Sink, room T	6.2 -	
020217.158A.TDF.01	Drinking fountain, room T	1.8 -	
020217.158A.USK.01	Sink, room U	0.83 -	
020217.158A.UDF.01	Drinking fountain, room U	0.65 -	
020217.158A.VSK.01	Sink, room V	1.7 -	
020217.158A.VDF.01	Drinking fountain, room V	0.71 -	
020217.158A.WSK.01	Sink, room W	2.4 -	
020217.158A.WDF.01	Drinking fountain, room W	1 -	
020217.158A.XSK.01	Sink, room X	2.6 -	
020217.158A.YSK.01	Sink, room Y	2 -	
020217.158A.YDF.01	Drinking fountain, room Y	1.4 -	
020217.158A.ZSK.01	Sink, room Z	1.4 -	
020217.158A.ZDF.01	Drinking fountain, room Z	0.81 -	
020217.158A.HSK.01	Sink, room H	3.2 -	
020217.158A.HDF.01	Drinking fountain, room H	1.8 -	
020217.158A.ISK.01	Sink, room I	4.2 -	
020217.158A.IDF.01	Drinking fountain, room I	2.7 -	
020217.158A.JSK.01	Sink, room J, south wall, east sink	1.4 -	
020217.158A.JDF.01	Drinking fountain, room J, next to SK.01	0.68 -	
020217.158A.JSK.02	Sink, room J, south wall, west sink	2.9 -	
020217.158A.JDF.02	Drinking fountain, room J, next to SK.02	1.1 -	
020217.158A.KSK.01	Sink, room K	1.1 -	
020217.158A.LSK.01	Sink, room L	7.6 -	

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a