

## Water Sampling Results

### Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

**School Name**                      **Thornton ES**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> <u>in</u> <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
012417.352A.C11SK.01	Sink, room C11	0.92	-
012417.352A.C11DF.01	Drinking fountain, room C11	ND	-
012417.352A.C12SK.01	Sink, room C12	ND	-
012417.352A.C12DF.01	Drinking fountain, room C12	ND	-
012417.352A.C1SK.01	Sink, room C1	ND	-
012417.352A.C1DF.01	Drinking fountain, room C1	ND	-
012417.352A.C2SK.01	Sink, room C2	0.57	-
012417.352A.C2DF.01	Drinking fountain, room C2	ND	-
012417.352A.C3SK.01	Sink, room C3	ND	-
012417.352A.C3DF.01	Drinking fountain, room C3	ND	-
012417.352A.C4SK.01	Sink, room C4	ND	-
012417.352A.C4DF.01	Drinking fountain, room C4	ND	-
012417.352A.C5SK.01	Sink, room C5	ND	-
012417.352A.C5DF.01	Drinking fountain, room C5	ND	-
012417.352A.B4DF.01	Drinking fountain, room B4	ND	-
012417.352A.B19SK.01	Sink, room B19	0.72	-
012417.352A.B5SK.01	Sink, room B5	0.58	-
012417.352A.B5DF.01	Drinking fountain, room B5	ND	-
012417.352A.B9SK.01	Sink, room B9	2.3	-
012417.352A.B9DF.01	Drinking fountain, room B9	0.58	-
012417.352A.B14SK.01	Sink, room B14	2.7	-
012417.352A.B14DF.01	Drinking fountain, room B14	ND	-
012417.352A.B18SK.01	Sink, room B18	1.3	-
012417.352A.B18DF.01	Drinking fountain, room B18	0.52	-
012417.352A.A15SK.01	Sink, room A15	1.3	-
012417.352A.A15DF.01	Drinking fountain, room A15	ND	-
012417.352A.A37SK.01	Sink, room A37	3.1	-
012417.352A.A37DF.01	Drinking fountain, room A37	ND	-
012417.352A.A39SK.01	Sink, room A39, north wall, east side	0.51	-
012417.352A.A39SK.02	Sink, room A39, north wall, west side	0.63	-
012417.352A.A40DF.01	Drinking fountain, hallway A40, east wall, north DF	1.4	-
012417.352A.A40DF.02	Drinking fountain, hallway A40, east wall, south DF	0.92	-
012417.352A.B20SK.01	Sink, room B20	0.82	-
012417.352A.B4SK.01	Sink, room B4	0.54	-
012417.352A.A8SK.01	Sink, room A8	ND	-
012417.352A.A8DF.01	Drinking fountain, room A8	ND	-
012417.352A.A9SK.01	Sink, room A9	1.1	-
012417.352A.A9DF.01	Drinking fountain, room A9	ND	-
012417.352A.A12SK.01	Sink, room A12	0.84	-
012417.352A.A12DF.01	Drinking fountain, room A12	ND	-
012417.352A.A13SK.01	Sink, room A13	ND	-
012417.352A.A13DF.01	Drinking fountain, room A13	ND	-

## Water Sampling Results

### Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above  
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

**School Name**                      **Thornton ES**

Sample ID	Sample Description	Lead Result	
		in PPB	Action Taken
012417.352A.A14SK.01	Sink, room A14	ND	-
012417.352A.A14DF.01	Drinking fountain, room A14	ND	-
012417.352A.A20DF.03	Drinking fountain, hallway A20A, south wall, east DF		4.9 -
012417.352A.A20DF.04	Drinking fountain, hallway A20A, south wall, west DF		0.83 -
012417.352A.A36SK.01	Sink, room A36, SE corner		0.81 -
012417.352A.A36DF.01	Drinking fountain, room A36, next to SK.01		1.4 -
012417.352A.A36SK.02	Sink, room A36, east wall		1.7 -
012417.352A.A36DF.02	Drinking fountain, room A36, next to SK.02		0.5 -
012417.352A.A6SK.01	Sink, room A6		0.58 -
012417.352A.A6DF.01	Drinking fountain, room A6	ND	-
012417.352A.A7SK.01	Sink, room A7	ND	-
012417.352A.A7DF.01	Drinking fountain, room A7	ND	-
012417.352A.A63SK.01	Sink, room A63		0.88 -
012417.352A.A20DF.01	Drinking fountain, room A20	ND	-
012417.352A.A20DF.02	Drinking fountain, room A20, west wall, north DF		0.98 -
012417.352A.A51SK.01	Drinking fountain, room A20, west wall, south DF		8.5 -
012417.352A.A29SK.01	Sink, room A29, west wall, south SK		0.86 -
012417.352A.A29SK.02	Sink, room A29, west wall, middle SK		1.4 -
012417.352A.A29SK.03	Sink, room A29, west wall, north SK		0.59 -
012417.352A.A29SK.04	Sink, room A29, west wall, north wall		0.52 -
012417.352A.A16SK.01	Sink, room A16	ND	-
012417.352A.A16DF.01	Drinking fountain, room A16	ND	-
012417.352A.C13SK.01	Sink, room C13		0.52 -
012417.352A.C13DF.01	Drinking fountain, room C13	ND	-
012417.352A.C14SK.01	Sink, room C14		0.62 -
012417.352A.C14DF.01	Drinking fountain, room C14	ND	-
012417.352A.C6SK.01	Sink, room C6		2.8 -
012417.352A.C6DF.01	Drinking fountain, room C6	ND	-
012417.352A.C9SK.01	Sink, room C9		0.63 -
012417.352A.C9DF.01	Drinking fountain, room C9	ND	-
012417.352A.C10SK.01	Sink, room C10	ND	-
012417.352A.C10DF.01	Drinking fountain, room C107	ND	-

# Resultados de las Muestras de Agua

## Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

### Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

### Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

### Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

### Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a