

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **Hulstrom K-8**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> in <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
011217.503A.54SK.01	Sink, room 54	0.98 -	
011217.503A.48SK.01	Sink, room 48	2.2 -	
011217.503A.73SK.01	Sink, room 73, middle of room , north side	ND	-
011217.503A.73SK.02	Sink, room 73, east wall	4.6 -	
011217.503A.73SK.03	Sink, room 73, SE corner	1.5 -	
011217.503A.73SK.04	Sink, room 73, west wall, south end	2.3 -	
011217.503A.73SK.05	Sink, room 73, west wall, north end	0.71 -	
011217.503A.58DF.01	Drinking fountain, hallway 58, S wall, E DF	ND	-
011217.503A.58DF.02	Drinking fountain, room 58, S wall, W DF	ND	-
011217.503A.67SK.01	Sink, room 67	ND	-
011217.503A.18SK.01	Sink, room 18	1.4 -	
011217.503A.18DF.01	Drinking fountain, room 18	1.1 -	
011217.503A.17SK.01	Sink, room 17	2.8 -	
011217.503A.17DF.01	Drinking fountain, room 17	1.1 -	
011217.503A.16SK.01	Sink, room 16	2.1 -	
011217.503A.16DF.01	Drinking fountain, room 16	0.75 -	
011217.503A.15SK.01	Sink, room 15	5.2 -	
011217.503A.15DF.01	Drinking fountain, room 15	0.77 -	
011217.503A.14SK.01	Sink, room 14	2.4 -	
011217.503A.14DF.01	Drinking fountain, room 14	1.2 -	
011217.503A.13SK.01	Sink, room 13	3.1 -	
011217.503A.13DF.01	Drinking fountain, room 13	1.4 -	
011217.503A.12SK.01	Sink, room 12	2.8 -	
011217.503A.12DF.01	Drinking fountain, room 12	1 -	
011217.503A.11SK.01	Sink, room 11	2.8 -	
011217.503A.11DF.01	Drinking fountain, room 11	1.9 -	
011217.503A.10SK.01	Sink, room 10	2.8 -	
011217.503A.10DF.01	Drinking fountain, room 10	0.55 -	
011217.503A.9SK.01	Sink, room 9	2.2 -	
011217.503A.9DF.01	Drinking fountain, room 9	ND	-
011217.503A.8SK.01	Sink, room 8	2.1 -	
011217.503A.8DF.01	Drinking fountain, room 8	0.59 -	
011217.503A.7SK.01	Sink, room 7	2.3 -	
011217.503A.7DF.01	Drinking fountain, room 7	ND	-
011217.503A.43ASK.01	Sink, room 43A, NW corner	0.75 -	
011217.503A.43ADF.01	Drinking fountain, room 43A, next to SK.01	ND	-
011217.503A.43ASK.02	Sink, room 43A, north wall, east end	0.75 -	
011217.503A.43ADF.02	Drinking fountain, room 43A, next to SK.02	ND	-
011217.503A.43BSK.01	Sink, room 43B, SW corner	0.84 -	
011217.503A.43BDF.01	Drinking fountain, room 43B, next to SK.01	0.67 -	

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name Hulstrom K-8

Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken
011217.503A.43BSK.02	Sink, room 43B, south wall, east end	0.93 -	
011217.503A.43BDF.02	Drinking fountain, room 43B, next to SK.02	ND -	
011217.503A.24SK.01	Sink, room 24, north wall, east end	2.4 -	
011217.503A.24SK.02	Drinking fountain, room 24, next to SK.01	ND -	
011217.503A.24DF.01	Sink, room 24, north wall, west end	4.1 -	
011217.503A.24DF.02	Drinking fountain, room 24, next to SK.02	ND -	
011217.503A.6SK.01	Sink, room 6	2.5 -	
011217.503A.6DF.01	Drinking fountain, room 6	2 -	
011217.503A.5SK.01	Sink, room 5	2 -	
011217.503A.5DF.01	Drinking fountain, room 5	0.58 -	
011217.503A.4SK.01	Sink, room 4	1.9 -	
011217.503A.4DF.01	Drinking fountain, room 4	ND -	
011217.503A.3SK.01	Sink, room 3	2.5 -	
011217.503A.3DF.01	Drinking fountain, room 3	0.68 -	
011217.503A.2SK.01	Sink, room 2	3.3 -	
011217.503A.2DF.01	Drinking fountain, room 2	0.83 -	
011217.503A.1SK.01	Sink, room 1	1.9 -	
011217.503A.1DF.01	Drinking fountain, room 1	0.59 -	
011217.503A.32SK.01	Sink, room 32	0.84 -	
011217.503A.101SK.01	Sink, room 101, south wall, west end	ND -	
011217.503A.101SK.02	Sink, room 101, south wall, east end	0.61 -	
011217.503A.102SK.01	Sink, room 102	1.1 -	
011217.503A.103SK.01	Sink, room 103	8.5 -	
011217.503A.105SK.01	Sink, room 105	0.63 -	
011217.503A.121DF.01	Drinking fountain, hallway 121, west wall, N end	ND -	
011217.503A.121DF.02	Drinking fountain, hallway 121, west wall, S end	ND -	
011217.503A.112SK.01	Sink, room 112, middle island	8.2 -	
011217.503A.113SK.01	Sink, room 113, middle island	2.8 -	
011217.503A.113SK.02	Sink, room 113, NE corner	0.91 -	
011217.503A.113SK.03	Sink, room 113, SE corner	0.93 -	
011217.503A.113SK.04	Sink, room 113, south wall	1.3 -	
011217.503A.115DF.01	Drinking fountain, room 115, west wall, S DF	ND -	
011217.503A.115DF.02	Drinking fountain, room 115, west wall, N DF	ND -	
011217.503A.112SK.02	Sink, room 112, SE corner	7.7 -	
011217.503A.112SK.03	Sink, room 112, SW corner	1.5 -	
011217.503A.112SK.04	Sink, room 112, NW corner	0.9 -	

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a