

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name STEM Launch

Sample Type	Sample ID	Sample Description	Lead Result		Action Taken	Back in Service Date	Sample Count
			in PPB				
Initial Sample	031517.505A.A100DF.01	Drinking fountain, room A100, north corner (bottle fill not v	0.94	-	-	-	1
	031517.505A.A100DF.02	Drinking fountain, room A100, west corner (bottle fill not w	2.4	-	-	-	1
	031517.505A.A103DF.01	Drinking fountain, room A103	5.9	-	-	-	1
	031517.505A.A108SK.01	Sink, room A108, gymnasium office restroom (boys side)	17	-	Taken offline	-	1
	031517.505A.A112SK.01	Sink, room A112	2.5	-	-	-	1
	031517.505A.A114DF.01	Drinking fountain, room A114	4.1	-	-	-	1
	031517.505A.A117DF.01	Drinking fountain, room A117, attached to SK.01	3.3	-	-	-	1
	031517.505A.A117SK.01	Sink, room A117	2	-	-	-	1
	031517.505A.B102SK.01	Sink, room B102	3.9	-	-	-	1
	031517.505A.B110DF.01	Drinking fountain, room B110, attached to SK.01	2	-	-	-	1
	031517.505A.B110SK.01	Sink, room B110, NE wall, left side sink	2.2	-	-	-	1
	031517.505A.B110SK.02	Sink, room B110, NE wall, right side sink	4.3	-	-	-	1
	031517.505A.C100ASK.01	Sink, room C100A	1.3	-	-	-	1
	031517.505A.C100DF.01	Drinking fountain, room C100, south wall, left side DF	0.66	-	-	-	1
	031517.505A.C100DF.02	Drinking fountain, room C100, south wall, right side DF	0.69	-	-	-	1
	031517.505A.C110SK.01	Sink, room C110, NE corner	0.72	-	-	-	1
	031517.505A.C110SK.02	Sink, room C110, SE corner	0.71	-	-	-	1
	031517.505A.C110SK.03	Sink, room C110, south wall, middle	2.4	-	-	-	1
	031517.505A.C110SK.04	Sink, room C110, SW corner	6.5	-	-	-	1
	031517.505A.C118DF.01	Drinking fountain, hallway C118, south end, west wall, left s	0.7	-	-	-	1
	031517.505A.C118DF.02	Drinking fountain, hallway C118, south end, west wall, right	0.81	-	-	-	1
	031517.505A.C118DF.03	Drinking fountain, hallway C118, north end, east wall, left si	ND	-	-	-	1
	031517.505A.C118DF.04	Drinking fountain, hallway C118, north end, east wall, right	0.85	-	-	-	1
	031517.505A.C204SK.01	Sink, room C204	7	-	-	-	1
	031517.505A.C210SK.01	Sink, room C210	4.1	-	-	-	1
	031517.505A.C217DF.01	Drinking fountain, hallway C217, south end, west wall, left s	2.3	-	-	-	1
	031517.505A.C217DF.02	Drinking fountain, hallway C217, south end, west wall, right	2.9	-	-	-	1
	031517.505A.D106SK.01	Sink, room D106	2	-	-	-	1
	031517.505A.E117SK.01	Sink, room E117	13	-	-	-	1
	031517.505A.E201SK.01	Sink, room E210, south wall, right side sink	2.3	-	-	-	1
	031517.505A.E201SK.02	Sink, room E210, south wall, middle sink	2.6	-	-	-	1
	031517.505A.E201SK.03	Sink, room E210, south wall, left side sink	2.4	-	-	-	1
	031517.505A.F100SK.01	Sink, room F100	1.8	-	-	-	1
	031517.505A.F102SK.01	Sink, room F102	2.2	-	-	-	1
	031517.505A.F103SK.01	Sink, room F103	2.3	-	-	-	1
	031517.505A.F109DF.01	Drinking fountain, hallway F109, south wall, left side DF	0.53	-	-	-	1
	031517.505A.F109DF.02	Drinking fountain, hallway F109, south wall, right side DF	0.74	-	-	-	1
	031517.505A.F203DF.01	Drinking fountain, room F203, attached to SK.01	5.4	-	-	-	1
	031517.505A.F203SK.01	Sink, room F203	3.3	-	-	-	1
	031517.505A.F204DF.01	Drinking fountain, room F204, attached to SK.01	ND	-	-	-	1
	031517.505A.F204SK.01	Sink, room F204	0.59	-	-	-	1
	031517.505A.F205DF.01	Drinking fountain, room F205, attached to SK.01	ND	-	-	-	1
	031517.505A.F205SK.01	Sink, room F205	0.55	-	-	-	1
	031517.505A.F206DF.01	Drinking fountain, room F206, attached to SK.01	ND	-	-	-	1
	031517.505A.F206SK.01	Sink, room F206	0.78	-	-	-	1
	031517.505A.F207SK.01	Sink, room F207, east wall, right side sink	1.1	-	-	-	1
	031517.505A.F207SK.02	Sink, room F207, east wall, left side sink	0.6	-	-	-	1
	031517.505A.F209DF.01	Drinking fountain, room F209, attached to SK.01	ND	-	-	-	1
	031517.505A.F209SK.01	Sink, room F209, SW corner, right side sink	ND	-	-	-	1
	031517.505A.F209SK.02	Sink, room F209, SW corner, left side sink	2.4	-	-	-	1
	031517.505A.F210DF.01	Drinking fountain, room F210, attached to SK.01	ND	-	-	-	1
	031517.505A.F210SK.01	Sink, room F210, SW corner, right side sink	1.1	-	-	-	1
	031517.505A.F210SK.02	Sink, room F210, SW corner, left side sink, currently 2nd gra	39	-	Taken offline	-	1
	031517.505A.F211DF.01	Drinking fountain, room F211, attached to sink	ND	-	-	-	1
	031517.505A.F211SK.01	Sink, room F211	0.55	-	-	-	1

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name STEM Launch

Sample Type	Sample ID	Sample Description	Lead Result in PPB	Action Taken	Back in Service Date	Sample Count
Initial Sample	031517.505A.F212DF.01	Drinking fountain, room F212, attached to sink	ND	-	-	1
	031517.505A.F212SK.01	Sink, room F212	ND	-	-	1
	031517.505A.F213DF.01	Drinking fountain, room F213, attached to sink	0.66	-	-	1
	031517.505A.F213SK.01	Sink, room F213	0.56	-	-	1
	031517.505A.F214DF.01	Drinking fountain, room F214, attached to sink	1.3	-	-	1
	031517.505A.F214SK.01	Sink, room F214	1.4	-	-	1
	031517.505A.F216DF.01	Drinking fountain, room F216, attached to sink	1.3	-	-	1
	031517.505A.F216SK.01	Sink, room F216	1.3	-	-	1
	031517.505A.F217DF.01	Drinking fountain, room F217, attached to sink	1.2	-	-	1
	031517.505A.F217SK.01	Sink, room F217	1.3	-	-	1
	031517.505A.F221DF.01	Drinking fountain, hallway F221, west end, north wall, left s	2	-	-	1
	031517.505A.F221DF.02	Drinking fountain, hallway F221, west end, north wall, right	0.98	-	-	1
	031517.505A.G200DF.01	Drinking fountain, room G200	ND	-	-	1
	031517.505A.G212SK.01	Sink, room G212	0.93	-	-	1
	031517.505A.G230SK.01	Sink, room G230	0.66	-	-	1
Initial Sample Total						70

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a