

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above

ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **The Studio School**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> in <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
010417.501A.6DF.01	Drinking fountain, room 6	0.77 -	
010417.501A.6SK.01	Sink, room 6	1.3 -	
010417.501A.6DF.02	Drinking fountain, room 6, SE corner	2.7 -	
010417.501A.8DF.01	Drinking fountain, room 8	1.2 -	
010417.501A.8SK.01	Sink, room 8	2.9 -	
010417.501A.8DF.02	Drinking fountain, room 8, SE corner	1.5 -	
010417.501A.7DF.01	Drinking fountain, room 7	0.78 -	
010417.501A.7SK.01	Sink, room 7	1.8 -	
010417.501A.7DF.02	Drinking fountain, room 7, NW corner	1.2 -	
010417.501A.5DF.01	Drinking fountain, room 5	2 -	
010417.501A.V1DF.01	Drinking fountain, vestibule V1, east side	ND	-
010417.501A.V1DF.02	Drinking fountain, vestibule V1, east side	1.3 -	
010417.501A.23SK.01	Sink, room 23	0.83 -	
010417.501A.24SK.01	Sink, room 24	2.1 -	
010417.501A.27BSK.01	Sink, room 27B, south side	6.5 -	
010417.501A.27BSK.02	Sink, room 27B, south side	1.1 -	
010417.501A.27ASK.01	Sink, room 27A	2.3 -	
010417.501A.4DF.01	Drinking fountain, room 4, NE corner	0.54 -	
010417.501A.4SK.01	Sink, room 4, NE corner	1.1 -	
010417.501A.4DF.02	Drinking fountain, room 4, SE corner	5 -	
010417.501A.5SK.01	Sink, room 5, SW corner	1.4 -	
010417.501A.5DF.02	Drinking fountain, room 5, NW corner	1.8 -	
010417.501A.3DF.01	Drinking fountain, room 3, SW corner	0.55 -	
010417.501A.3SK.01	Sink, room 3, SW corner	1.8 -	
010417.501A.3DF.02	Drinking fountain, room 3, NW corner	1 -	
010417.501A.10DF.01	Drinking fountain, room 10	1.1 -	
010417.501A.10SK.01	Sink, room 10	1.3 -	
010417.501A.12DF.01	Drinking fountain, room 12	ND	-
010417.501A.12SK.01	Sink, room 12	1.3 -	
010417.501A.14DF.01	Drinking fountain, room 14	1.4 -	
010417.501A.18DF.01	Drinking fountain, room 18	ND	-
010417.501A.18SK.01	Sink, room 18	0.96 -	
010417.501A.20DF.01	Drinking fountain, room 20	0.78 -	
010417.501A.20SK.01	Sink, room 20	1.3 -	
010417.501A.19DF.01	Drinking fountain, room 19	0.76 -	
010417.501A.19SK.01	Sink, room 19	2 -	
010417.501A.17DF.01	Drinking fountain, room 17	ND	-
010417.501A.17SK.01	Sink, room 17	1.6 -	
010417.501A.15DF.01	Drinking fountain, room 15	1.1 -	
010417.501A.15SK.01	Sink, room 15	0.9 -	

Water Sampling Results

Report Legend:

Sample ID: Lab Generated Unique ID | Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above
 ND: Non-detect (below detection limit) | PPB: Parts per Billion

School Name **The Studio School**

<u>Sample ID</u>	<u>Sample Description</u>	<u>Lead Result</u> <u>in</u> <u>PPB</u>	<u>Action Taken</u>
010517.501A.36DF.01	Drinking fountain, room 36	0.95 -	
010517.501A.30SK.01	Sink, room 30, north side	2.8 -	
010517.501A.30SK.02	Sink, room 30, middle of room	0.74 -	
010517.501A.30SK.03	Sink, room 30, south side	ND	-
010517.501A.30SK.04	Sink, room 30, SE corner	1.9 -	
010417.501A.14SK.01	Sink, room 14	2.8 -	
010417.501A.13DF.01	Drinking fountain, room 14	ND	-
010417.501A.13SK.01	Sink, room 13	1.4 -	
010417.501A.11SK.01	Sink, room 11	1.8 -	
010417.501A.11DF.01	Drinking fountain, room 11	0.58 -	
010417.501A.9SK.01	Sink, room 9	1.5 -	
010417.501A.9DF.01	Drinking fountain, room 9	1.1 -	
010417.501A.H4DF.01	Drinking fountain, hallway 4, east end	0.87 -	
010417.501A.16DF.01	Drinking fountain, room 16	1.2 -	
010417.501A.16SK.01	Sink, room 16	1.4 -	

Resultados de las Muestras de Agua

Guía en español para leer los resultados de las pruebas de las muestras de agua en su escuela

Por favor, consulte esta guía para entender mejor los resultados en español de las pruebas de las muestras de agua en su escuela:

Report Legend: Leyenda del Reporte

- Sample ID: Lab Generated Unique ID = ID de la Muestra: ID única creada por el laboratorio
- Yellow: 15-19.9PPB | Orange: 20 PPB and Above = Amarillo: 15-19.9 ppb | Anaranjado: 20 ppb y más
- PPB: partes por mil millones
- ND: No detectable (por debajo del límite detectable)

Sample Description: ID de la Muestra

- Drinking fountain = Fuente de agua
- Sink = Lavabo
- Room ## = salón ##
- Middle of room = a mitad del salón
- North wall = pared del norte
- NE corner = esquina al noreste
- SE corner = esquina al sureste
- NW corner = esquina al noroeste
- SW corner = esquina al suroeste
- Next to SK.## = al lado del SK.## (SK=lavabo/fregadero)
- Hallway = pasillo
- Main hallway = pasillo principal
- Long main hallway = Pasillo principal largo
- Short main hallway = Pasillo principal corto

Lead Result in PPB = Resultados de plomo en PPB

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de plomo en el agua en "partes por mil millones" o "ppb (por sus siglas en inglés)." Una parte por mil millones equivale a una gota de agua en 55,000 galones. Al igual que otros distritos escolares en Colorado que voluntariamente están conduciendo estas pruebas, Adams 12 Five Star Schools está siguiendo las normas de EPA para eliminar y remediar cualquier accesorio de plomería que tenga niveles de plomo de 15 ppb o más.

Action = Acción

Taken offline = Desconectado/a