Ann Arbor Public Schools Middle/High Supply Air Changes per Hour (ACH)

#	Building	Bldg SF	ACH Calculation Summary					
			ACH > 5		4 < ACH < 5		ACH < 4	
			SF	%	SF	%	SF	%
11	Clague	156,000	156,000	100%	0	0%	0	0%
12	Community	58,200	55,872	96%	1,746	3%	582	1%
15	Forsythe	185,156	181,621	98%	3,535	2%	0	0%
17	Huron	405,187	332,253	82%	20,259	5%	52,674	13%
25	Pioneer	404,692	372,317	92%	20,235	5%	12,141	3%
27	Scarlett	162,758	154,620	95%	8,138	5%	0	0%
28	Skyline	380,564	274,006	72%	64,696	17%	41,862	11%
29	Slauson	190,090	169,180	89%	9,505	5%	11,405	6%
30	Pathways	38,402	29,186	76%	3,072	8%	6,144	16%
31	Tappan	215,942	200,826	94%	6,478	3%	8,638	4%
	Total	2,196,991	1,925,881	88%	137,664	6%	133,447	6%

Date: 3/16/2021