December 11, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
KIMBERLY LANE ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11619581	CAFETERIA NW	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.0 ± 0.5	2023-12-05
11619580	CAFETERIA SE	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619576	CAFETERIA SW	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619591	DCUSTODIAL OFFICE-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619587	DCUSTODIAL OFFICE-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619586	DGYM OFFICE-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619592	DGYM OFFICE-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.5 ± 0.4	2023-12-05
11619582	DKITCHEN-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11619577	DKITCHEN-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619588	DRECEIVING-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11619590	DRECEIVING-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	1.4 ± 0.5	2023-12-05
11619589	FSTORAGE-1	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11619593	FSTORAGE-2	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11619594	FSTORAGE-3	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 12:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11619585	GYM NE	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619583	GYM NW	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619584	GYM WEST	2023-11-27 @ 1:00 pm	2023-11-30 @ 11:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498