December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
MEADOW RIDGE ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11619452	101	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619418	102	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	0.5 ± 0.4	2023-12-05
11619414	103	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619404	104	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619410	105	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11619403	106	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	1.8 ± 0.5	2023-12-05
11619411	107	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619417	108	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	1.1 ± 0.5	2023-12-05
11619409	109	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11619406	110	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.3 ± 0.5	2023-12-05
11619469	112	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.3 ± 0.5	2023-12-05
11619467	113	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.2 ± 0.5	2023-12-05
11619475	114	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619427	115	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619474	116	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619451	117	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619478	118	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11619461	120	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.0 ± 0.5	2023-12-05
11619500	121	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619468	122	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619499	123	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619457	124	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.1 ± 0.5	2023-12-05
11619462	125	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.5 ± 0.5	2023-12-05
11619407	129	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619476	204	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619494	206	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619492	216	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619439	220	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11619401	A112	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	1.1 ± 0.5	2023-12-05
11619422	A113	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11619408	A115B	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.3 ± 0.5	2023-12-05
11619402	A118	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	1.0 ± 0.5	2023-12-05
11619425	A162	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	1.3 ± 0.5	2023-12-05
11619421	A165	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11619450	A221	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.9 ± 0.5	2023-12-05
11619481	A258	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619441	A260	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.3 ± 0.5	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
MEADOW RIDGE ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11619466	A261	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.5 ± 0.5	2023-12-05
11619489	A263	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11619486	A264	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.4 ± 0.5	2023-12-05
11619482	A265	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.5 ± 0.5	2023-12-05
11619477	B102	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11619420	CAFETERIA NE	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11619412	CAFETERIA NW	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11619426	CAFETERIA W	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11619423	D111-1	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619424	D111-2	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619415	D119-1	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619416	D119-2	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11619459	D126-1	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11619490	D126-2	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11619429	D130-1	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	1.1 ± 0.5	2023-12-05
11619428	D130-2	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	1.0 ± 0.5	2023-12-05
11619460	D209-1	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619498	D209-2	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619405	DA115A-1	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619413	DA115A-2	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619473	DA259-1	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	0.9 ± 0.5	2023-12-05
11619491	DA259-2	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11619430	DB111-1	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619454	DB111-2	2023-11-27 @ 8:00 am	2023-11-30 @ 8:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11619436	GYM S	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619435	GYM SE	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619419	GYM SW	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619434	KITCHEN	2023-11-27 @ 7:00 am	2023-11-30 @ 7:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498