December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
NORTH WOODS ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11619445	103	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619437	104	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11619444	105	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619496	106	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11619446	108	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11620635	109	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620637	110	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620643	111	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620634	112	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11620628	113	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11620636	114	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11620631	116	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620645	117	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11620632	118	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11620602	119	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.5 ± 0.4	2023-12-05
11620650	120	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11619471	121	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619440	123	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11620644	209	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11620647	217	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11620639	225	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619449	A107	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11619480	A109	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619443	A115A	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619479	A122	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.5 ± 0.4	2023-12-05
11620630	A124	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11620646	A137	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620648	A143	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620638	A145	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11620633	A151	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619484	A153	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619463	A155	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.9 ± 0.4	2023-12-05
11619455	A168	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11619448	A175	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11619488	A176	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11619442	A178	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.5 ± 0.4	2023-12-05
11619472	A180 S	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
NORTH WOODS ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11619458	A180 SE	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.0 ± 0.5	2023-12-05
11619487	A180 SW	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619432	A183	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11620612	A264	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11620618	A271	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.9 ± 0.5	2023-12-05
11620617	A272	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.4 ± 0.5	2023-12-05
11620619	A273	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11620620	A275	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11620613	A277	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.2 ± 0.4	2023-12-05
11620640	A280	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11620642	A281	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11620614	B219	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.7 ± 0.4	2023-12-05
11619497	CAFETERIA N	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619453	CAFETERIA S	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619483	CAFETERIA W	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11619464	D102-1	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11619465	D102-2	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.6 ± 0.4	2023-12-05
11620649	D115-1	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11620641	D115-2	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619438	D122-1	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.1 ± 0.5	2023-12-05
11619447	D122-2	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619431	DA118-1	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	< 0.3	2023-12-05
11619456	DA118-2	2023-11-27 @ 9:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	0.8 ± 0.4	2023-12-05
11620626	DA130-1	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.5 ± 0.5	2023-12-05
11620627	DA130-2	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.4 ± 0.4	2023-12-05
11619433	DA138-1	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620601	DA138-2	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619493	DA152-1	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.1 ± 0.4	2023-12-05
11619495	DA152-2	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 10:00 am	1.0 ± 0.4	2023-12-05
11620615	DA270-1	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.3 ± 0.4	2023-12-05
11620616	DA270-2	2023-11-27 @ 10:00 am	2023-11-30 @ 9:00 am	1.6 ± 0.5	2023-12-05
11618693	FSTORAGE ROOM A	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11618676	FSTORAGE ROOM B	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11618686	FSTORAGE ROOM C	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11618685	FSTORAGE ROOM D	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11618694	FSTORAGE ROOM E	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11618688	FSTORAGE ROOM F	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	< 0.3	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498

December 6, 2023 **** LABORATORY ANALYSIS REPORT ****

Radon test result report for:

WAYZATA PUBLIC SCHOOLS
NORTH WOODS ELEMENTARY

Kit #	Room Id	Started	Ended	pCi/L	Analyzed
11618687	FSTORAGE ROOM G	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11618680	FSTORAGE ROOM H	2023-11-27 @ 2:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	< 0.3	2023-12-05
11618679	FSTORAGE ROOM I	2023-11-27 @ 3:00 pm	2023-11-30 @ 2:00 pm	< 0.3	2023-12-05

Air Chek 1936 Butler Bridge Rd, Mills River, NC 28759-3892 Phone: (828) 684-0893 Fax: (828) 684-8498